

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 320

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: школа .
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644009 г. Омск, ул. Красных зорь д. 108, e-mail: mouschooll130@mail.ru; тел. 36-33-08
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4099,7 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2188,3 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1964, год последнего капитального ремонта: не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2019 г., капитального 01.06.2030 г..
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 130», БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 130»
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644009 г. Омск, ул. Красных зорь д. 108, e-mail: mouschooll130@mail.ru; тел. 36-33-08
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) департамент образования Администрации города Омска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 644043, Российская Федерация, г. Омск, ул. К. Либкнехта, 33, тел. 20-11-92, e-mail: ww.omsk.edu.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 400, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 3.

3. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом от остановки «Театральная площадь», до остановки «20-я линия» по ул. 10 Лет Октября-автобусами – 22,59,72,131,135,136,138,191, троллейбусами 2,12,16 маршрутным такси –212, 222, 275, 304, 399, 470, 514, 910. Со стороны Площади Серова до остановки «Лермонтова» трамваем 9. Со стороны ул. Богдана Хмельницкого до остановки «20 Лет РККА» автобусом 47, маршрутным такси 353,387,392.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500-1000 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), перепады высот, бордюры, трамвайные рельсы,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3,5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		3,5,6,7,8,9, 10,11,12,13, 14
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		15,16,17,18, 19,20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		21,22,23,24
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с

нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)
ДУ (объект доступен условно)

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг				Объект построен в 1964 году	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг				Капитальный ремонт не производился	
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.					
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		<p>Привести в соответствие со СП 59.13330.2012 п..5.2 Пути движения в зданиях, п.5.1. Входы, п. 7.2 Здания и помещения учебно-воспитательного назначения, п. 7.4.7 Предприятия питания</p> <p>1. Рекомендуется в кабинетах на верхних этажах, спортзале понизить пороги, они не должны превышать 0,014 м, либо установить пологие скаты.</p> <p>2. Адаптировать весь 1 этаж для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) В кабинетах на 1 этаже, а также в библиотеке, столовой понизить пороги, они не должны превышать 0,014 м, либо установить пологие скаты. Расширить дверные проемы в кабинетах, где ШДП менее 90см При двухстворчатых дверях ширина рабочей створки в свету должна быть 90 см</p> <p>3. Места для учащихся с повреждением опорно-двигательного</p>	4 кв.2025

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				<p>аппарата предусмотреть на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам.</p> <p>4. Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с нарушением слуха и зрения, а для колясочников выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.</p> <p>5. В читальном зале библиотеки оборудовать одно место для учащихся-инвалидов. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру.</p> <p>6. Раковина должна располагаться на высоте 0,8м., раковины применять консольного вида.</p> <p>7. Расстановка столов в столовой, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода должна быть не менее 0,9м, для обеспечения свободного прохода при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1м. Высота стола должна быть 0,85м, свободное пространство для ног должно быть 0,75м</p> <p>8. Внести коррективы в обозначении путей движения к зоне обслуживания.</p> <p>9. Рекомендуется устанавливать кресла с подлокотниками</p> <p>10. Рекомендуется на поручнях на внутренней лестнице устанавливать рельефное обозначение этажей.</p> <p>11. Рекомендуется поручни устанавливать с двух сторон внутренних лестниц на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м.</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей высоте и иметь нетравмирующее завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04-0,06 м. Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 По необходимости установить бортики у боковых краев ступеней внутренней лестницы, высотой не менее 0,02м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1		Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания.	4 кв.2019
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании		1		Разработать положение и инструкцию об оказании ситуационной помощи инвалидам. Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания.	4 кв.2019

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
услугами					
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания.	4 кв.2019
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		<p>Привести в соответствие со СП 59.13.330 п. 4. Требования к земельным участкам. п. 4.1. Входы и пути движения. п. 4.2 Автостоянка для инвалидов.</p> <p>1. Отремонтировать асфальтированное покрытие. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, несоздающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.</p> <p>2. Оборудовать место для стоянки автотранспорта инвалидов,</p>	4 кв.2026

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				социального такси. 10% мест (но не менее одного места), не далее 50 м от учреждения. Оборудовать дорожными знаками и разметкой на асфальте. Размер стоянки 6.0x3.6м, куда входят место для автомобиля (4,8x2.4м) и дорожка движения кресла-коляски между специально-парковочными местами размером 1.2 м, дорожный знак на высоте 1,5м.	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1	<p>Привести в соответствии со СП 59.13330 п. 5. Требования к помещениям и их элементам. п. 5.1 Входы.</p> <p>Капитальный ремонт входной группы.</p> <p>1. Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни на высоте 0,90 (рекомендуется и на высоте 0,70 м). Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длинее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м и или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости, ноги. Поручни рекомендуется окрашивать в контрастный цвет, либо обозначить предупредительные полосы об окончании перил.</p> <p>2. Установить входные двери и двери тамбура со смотровыми панелями, ширина рабочей створки должна быть 90см. Порог не должен превышать 1,4 см. Перед входной дверью (лестницей) установить кнопку вызова на высоте от 0,85 м до 1 м от уровня</p>	4 кв.2030	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				<p>земли.</p> <p>3. Необходимо установить на смотровых панелях наружных дверей (маркировку в виде желтого круга) и дверях тамбура яркую контрастную маркировку в виде желтого круга. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета</p> <p>4. Рекомендуется произвести ремонт тамбура. По возможности выровнять поверхность. При устройстве съездов в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 (1:12) на протяжении не более 10 м. Глубина тамбуров при прямом движении должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м.</p> <p>5. Установить пандус на наружную лестницу с уклоном 1:20. Ширина между поручнями должна быть 0,9 – 1 м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м. Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное завершение.. Следует предусмотреть колесоотбойники по краям высотой не менее 0,05 м. Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0-9,0 м., не менее 1,5 м. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или повороте должна иметь размер не менее 1,5 м по ходу движения, а на винтовом- не менее 2,0 м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м.</p> <p>6. Контрастным цветом выделить поручни пандуса и колесоотбойники</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Размещение системы информации на объекте для различных категорий инвалидов. Рекомендуется вестибюле предусматривать оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху (Информационное табло, бегущая строка и др.), устанавливать мнемосхему, звуковой маячок. По необходимости установить индукционную петлю. Следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций На объекте и на территории разместить указатели движения инвалидов. Внутри здания оборудовать стрелки-указатели навигации по направлению к центральному входу	4 кв.2027
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Заменить визуальную информацию на тактильно- визуальную. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. Информирующие обозначения внутри учреждения продублировать рельефными знаками и расположить рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепить на высоте от 1,3 до 1,4м. Установить мнемосхему.	4 кв.2030

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Разработать положение и инструкцию об оказании ситуационной помощи инвалидам	4 кв.2019
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		Рекомендуется установить поручни на высоте 0,90м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь нетравмирующее завершение. Крайние ступени лестницы и поручни должны быть окрашены в контрастный цвет. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей высоте и иметь не травмирующее завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04-0,06 м. Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045	4 кв.2030
4.8. Пандусы		1		Установка пандуса на входной группе. Установить пандус на наружную лестницу с уклоном 1:20. Ширина между поручнями должна быть 0,9 – 1 м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м. Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное завершение.. Следует предусмотреть	4 кв.2030

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				колесоотбойники по краям высотой не менее 0,05м, контрастным цветом выделить поручни и колесоотбойные устройства. Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0-9,0м., не менее 1,5м Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или повороте должна иметь размер не менее 1,5м по ходу движения, а на винтовом- не менее 2,0м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		1.Оборудование туалетной комнаты для МГН. Установить двери с шириной дверного проема не менее 0,9м. Порог не должен превышать 0,014м Кабина уборной должны быть не менее, м: ширина-1,65м, глубина-1,8м, Унитазы применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Установить откидные поручни. Высота унитаза 0,44-0,46м Следует предусмотреть свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,75 м для размещения кресла – коляски .В кабине должно быть свободное пространство 1,4м для разворота кресла-коляски Раковину расположить на высоте 0,8 м, Должны	4 кв.2025

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				<p>присутствовать водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа. Предусмотреть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, диспенсер для туалетной бумаги расположить таким образом, чтоб МГН могли воспользоваться им без посторонней помощи, У дверей санитарно-бытовых помещений установить знаки на высоте 1,35м от пола. Размером не менее 0,1 м и ширина не менее 0,2 м Кабину оборудовать тревожной сигнализацией обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала.</p> <p>2. В гардеробе ширина рабочей створки двери должна быть 90 см в свету, порог не должен превышать 0,014 м, должно обеспечиваться свободное пространство в гардеробе не менее 1,4 м перед дверью. Крючки для одежды должны быть расположены рядом с дверью, на высоте 0,8м, либо организовать помощь вахтера.</p>	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		1. На первом этаже рекомендуется установить двухстворчатые двери с ширина рабочей створки должна быть 0,90 м в свету, порог не должен превышать 0,014 м	4 кв 2030
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
и звукоусиливающей аппаратурой					
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Разработать положение и инструкцию об оказанию ситуационной помощи инвалидам	4 кв 2019
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			нет данных		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением		1		Организовать технологию обучения школьников с инвалидностью	3 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
ассистента-помощника					
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора		1		Организовать технологию обучения школьников с инвалидностью	3 кв.2020
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			нет данных		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения		1		Проведение инструктирования среди сотрудников	4 кв.2019

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам					
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			нет данных		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			-		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			Нет данных		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			нет данных		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			нет данных		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			нет данных		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			Нет данных		
16. Доля сотрудников организаций,			нет	Назначить ответственных за	4 кв.2019

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			данных	оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт (Зона ответственности Городская Администрация)
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019-2030

в рамках исполнения п. 3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование департамент образования Администрации города Омска

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://zhit-vmeste.ru/mar

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "11" января 2017 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "05" сентября 2018 года № _____.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от " __ " _____ 2018 года № ____.

Руководитель

(подпись)

МП

(инициалы, фамилия)

Дата "13" сентября 2018 года
